

KSH/3352-19/2015.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Központi Statisztikai Hivatal központosított közbeszerzési eljárást indított „**A KSH 1024 Budapest, Buday László u. 1-3. sz. épületében 1 db Dízel aggregátor és a hozzátartozó 1 db főelosztó telepítése vállalchafti szerződés keretében**” tárgyban. A Kbt. 45. § alapján az Ajánlatkérőhöz az Ajánlattevők által - a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban érkezett kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. kérdés: Az elosztó-berendezés cseréjénél mennyi az a maximális áramszünet időtartama, amíg a főelosztó berendezés cseréjénél a szünetmentes hálózat kibír?

Válasz: A szünetmentes UPS egységek kb. 30 perces áramszünetet tudnak kiváltani.

2. kérdés: Kell-e engedély a támfalban lévő fa kivágására? Ha kell, akkor kinek a feladata annak a beszerzése?

Válasz: A fakivágáshoz nem kell engedély ajánlattevő részéről. (Ajánlatkérő intézi.)

Kérem levelem olvasását/olvashatóságát visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. november 10.



Ajánlatkérő nevében